


Vaše značka / ze dne: / 19.10.2021
Naše značka: 0211-17669/2021
Vyřizuje: Šebková
Tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Obec Chodouň
Chodouň 56
26751 Chodouň

Datum: 12.11.2021



Vyjádření k možnosti napojení nových RD na vodovod pro veřejnou potřebu

Místo stavby: k.ú. Z Chodouň

Předložené podklady: Žádost o vyjádření

Jako provozovatel a vlastník sítě vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Chodouň sdělujeme, že jsou dvě kategorie pozemků určených pro stavbu rodinných domů v k.ú. Chodouň, jejichž poloha určuje možnost napojení na vodovodní síť:

1. Pozemky, které jsou v dosahu vodovodního řadu tak, že by bylo možné je napojit vodovodními přípojkami splňujícími „Základní požadavky pro napojení“ (např.: kolmo na řad, přímého směru, vodoměrná šachta bezprostředně za hranicí napojovaného pozemku).
2. Pozemky, které nejsou v dosahu vodovodu, pro jejich možné napojení by bylo třeba nejprve prodloužit vodovodní řady tak, aby přípojky mohly splňovat podmínky uvedené v bodě 1.
V současné době však smluvní kapacita zásobování pitnou vodou v systémech napojených na skupinový vodovod BKDZH z Prahy do Hořovic, kam patří i Chodouň nedovoluje další rozšiřování vodovodní sítě a navyšování odběru pitné vody nad rámec již schválených.
 - V hl. městě Praze se připravuje investice do rozšíření vodohospodářské infrastruktury. VAK Beroun ponese příslušnou část nákladů na vybudování nového vodojemu a rozhodnutím představenstva společnosti budou tyto náklady přeneseny na žadatele.
 - K posouzení možnosti napojení je nutné doložit plánovanou bilanci potřeby vody.
 - Souhlasná vyjádření k projektovým dokumentacím plánovaných staveb s napojením na vodovod lze vydat až po uzavření smluv s naší společností o podpoře rozvoje infrastruktury.
 - Více informací, včetně kalkulace výše podílu a textu smlouvy týkající se vodovodu, je na našich internetových stránkách v části Technická vyjádření v Informaci pro žadatele o rozšíření vodovodu.

Dále sdělujeme:

- Základní podmínky pro napojení možno získat na www.vakberoun.cz nebo vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.
- Konzultace k projektovému řešení lze objednat u technické kanceláře naší společnosti (technicka.kancelar@vakberoun.cz).

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975

Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku